

## Beschluss zum Regelwerk

---

<b>Beschluss-Nr.:</b>	1/2008
<b>Titel:</b>	Sanitärarmatur mit integrierter Sicherungsarmatur in der Reihenfolge Rückflussverhinderer, Belüfter, Druckbeaufschlagt
<b>Inhalt:</b>	Anwendung der DVGW W 574, DVGW W 570-2, DIN EN 14455 und DIN EN 15096.
<b>Beschlussgremium:</b>	TK3.2 „Bauteile in der Trinkwasser-Installation“
<b>Beschlussdatum:</b>	3.Mai 2007

### Beschlusstext:

Für Sanitärarmaturen mit integrierter Sicherungsarmatur wird folgendes festgelegt :

- Der Anwendungsbereich ist auf den häuslichen Bereich beschränkt und dementsprechend für seinen Einsatzzweck zu kennzeichnen.
- Die Armatur darf ohne Sicherungsarmatur nicht funktionsfähig sein.
- Die Anforderungen des Arbeitsblattes DVGW W 574 und W 570-2 gelten für dieses Produkt und sind komplett abzuführen.
- Die Prüfanforderungen der Sicherungsarmaturbauteile sind gemäß DIN EN 14455, ergänzt durch den Abschnitt 10.10 und 10.7 aus der DIN EN 15096 zu erfüllen.