

Beschluss zum Regelwerk

Beschluss-Nr.:	2/2008
Titel:	Sanitärarmatur mit integrierter Sicherungsarmatur in der Reihenfolge Rückflussverhinderer, Belüfter, Drucklos
Inhalt:	Anwendung der DVGW W 574, DVGW W 570-2, DIN EN 13959 und DIN EN 15096.
Beschlussgremium:	TK3.2 „Bauteile in der Trinkwasser-Installation“
Beschlussdatum:	3.Mai 2007

Beschlusstext:

Für Sanitärarmaturen mit integrierter Sicherungsarmatur wird folgendes festgelegt :

- Der Anwendungsbereich ist auf den häuslichen Bereich beschränkt und dementsprechend für seinen Einsatzzweck zu kennzeichnen.
- Die Armatur darf ohne Sicherungsarmatur nicht funktionsfähig sein.
- Die Anforderungen des Arbeitsblattes DVGW W 574 und W 570-2 gelten für dieses Produkt und sind komplett abzuführen.
- Die Prüfanforderungen der Sicherungsarmaturbauteile sind gemäß DIN EN 13959 und DIN EN 15096 zu erfüllen.