

Beschluss zur Zertifizierung

Beschluss-Nr.: 8-2006

Titel: Straßenkappen aus Kunststoff nach VP 310-1 und VP 310-2

Inhalt: Zulassung größerer Außendurchmesser an den Kopfmaßen der Kappengehäuse

Beschlussgremium: G-TK1.6 „Gasarmaturen“
W-TK2.3 „Bauteile Wasserversorgungssysteme“

Beschlussdatum: 05.07.2006 (W-TK2.3) und 13.07.2006 (G-TK-1.6)

Beschlusstext:

Im Rahmen der DVGW-Zertifizierung von Straßenkappen aus Kunststoff nach VP 310-1 und VP 310-2 sind bezüglich der Anforderungen an die Kopfmaße der Kappengehäuse größere Außendurchmesser (DIN 4056 und DIN 4057) bzw. Außenmaße (DIN 3581 bis DIN 3585) in der Art zulässig, dass max. eine bis zu 4 mm größere Wanddicke erreicht werden kann (analog den Festlegungen zu DIN 4055 in VP 310-1, -2; z. B. kann somit nun für Kappengehäuse nach DIN 4057 der Außendurchmesser im Kopfbereich bis zu 153 mm statt 145 mm betragen). Für die alle übrigen Maße gelten jedoch weiterhin die Festlegungen der angegebenen DIN-Normen.