

Beschluss zur Zertifizierung

Beschluss-Nr.: 31-24/3-2004

Titel: Druckfeste flexible Schlauchleitungen

Inhalt: Ausnahmeregelungen für Prüfung weiterer Inliner bei ansonsten unverändertem Außenschlauch

Beschlussgremium: TK 3.2 Bauteile in der Trinkwasserinstallation

Beschlussdatum: 18.11.2004

Beschlusstext:

Falls für einen sonst unveränderten Außenschlauch mit unverändertem Anschluss und Verbindungstechnik ein weiterer Inliner, der W 270 und KTW geprüft ist, verwendet wird, ist keine vollständige Baumusterprüfung erforderlich. Es sind 2 relevante Abmessungen (kleinster und größter Durchmesser) zu prüfen. Voraussetzung ist weiterhin, dass das Ausgangsmaterial des neuen Inliners mit dem des bei der Erstprüfung verwendeten identisch ist.

Prüfung einzelner Anschlussvarianten: Einzelne Anschlussvarianten der gleichen Nennweite (Außengewinde, Überwurfmutter, Bogen etc.) sind bei unveränderter Kontur des Schlauchträgers nicht zu prüfen. Die Baumusterprüfung am Basisschlauch/-anschluss ist ausreichend. Die Anschlussvarianten müssen den einschlägigen technischen Regelwerken entsprechen.