

Beschluss zur Zertifizierung

Beschluss-Nr.: 15-25/9-2004
Titel: Zertifizierung von Straßenkappen aus unvernetztem PE
Inhalt: Ergänzung zu VP 310-1 / Formbeständigkeitsprüfung unter gleichzeitiger Einwirkung von Wärme und Vertikalkraft
Beschlussgremium: W-TK 2.3 Bauteile Wasserversorgungssysteme
Beschlussdatum: 28.09.2004

Beschlusstext:

Im Rahmen der DVGW-Zertifizierung von Straßenkappen mit Gehäusen aus unvernetztem PE gilt zukünftig ergänzend zur VP 310-1 (Ausgabe 08/2001) folgende Anforderung und Prüfung:

Anforderung	Prüfung
Formbeständigkeit unter Vertikalkraft und gleichzeitiger Wärmeeinwirkung: Die maßliche Veränderung darf maximal 1 mm betragen; der Deckel darf nach dem Versuch (nach Wiedererkalten) nicht klemmen.	Gleichzeitige Einwirkung (Einwirkzeit 5 min) von 0,15 N/mm ² und 120°C auf die Fläche des oberen Kappenrandes (ohne Deckel).