

Korrektur zu DVGW-Arbeitsblatt G 600

„Technische Regel für Gasinstallationen; DVGW-TRGI 2018“







Ausgabe September 2018, Nachdruck 2024

Auf den folgenden Seiten finden Sie die den korrigierten Auszug aus Tabelle 3-1 der DVGW-TRGI 2018. Im Nachdruck von 2024 wurden die Symbole in der betroffenen Tabelle auf den Seiten 38 bis 40 teilweise nicht vollständig dargestellt, dies wurde auf den beigefügten Seiten korrigiert. Wir haben die Korrekturen farblich für Sie hervorgehoben.

Alle Korrekturen zum DVGW-Regelwerk können Sie kostenfrei als PDF-Datei unter <https://www.dvgw-regelwerk.de/korrekturen> herunterladen.

Die Versionen im DVGW Online-Regelwerk <https://www.dvgw-regelwerk.de> enthalten stets alle Korrekturen und Ergänzungen und sind so auf dem aktuellen Stand.

DVGW, Bonn, Mai 2025

Nr.	Benennung	Grafisches Symbol	Kurzzeichen	Bemerkungen
14	Leitungsabschluss			
15	Rohrverbindung			
16	Gas-Druckregelgerät		GR	
17	Gaszähler (Einstutzen)		G	z. B. G4
18	Gaszähler (Zweistutzen)		G	z. B. G4
19	Gaszählergruppe		G	z. B. G2,5
19a	Kombination Gas-Druckregelgerät und Gaszählergruppe (Zählerregler)		G	z. B. G2,5
20	Gaszähler, z. B. Drehkolbenzähler oder Turbinenradzähler		DKZ TRZ	z. B. DKZ G65 TRZ G65
21	Druckmessgerät			
22	Sicherheits-Gassteckdose		GSD	auch 13 kW möglich * ersetzen durch AP= Aufputzsteckdose UP= Unterputzsteckdose
23	Sicherheits-Gas-schlauchleitung			
24	Absperreinrichtung		AE	Durchgangsform
25	Absperreinrichtung		AE	Eckform
26	Magnetventil			
27	Anbohrschelle			
28	Thermische Absperreinrichtung (TAE)		TAE	
29	Absperreinrichtung mit kombinierter TAE			Durchgangsform
30	Absperreinrichtung mit kombinierter TAE			Eckform

Nr.	Benennung	Grafisches Symbol	Kurzzeichen	Bemerkungen
31	Gasströmungswächter (GS)		GS	Beispiel: GS 6 M 6 = Nennwert M oder K = GS-Typ
32	Absperreinrichtung mit kombiniertem GS			Durchgangsform
33	Absperreinrichtung mit kombiniertem GS			Eckform
34	Gas-Druckregelgerät mit kombiniertem GS			
35	Gasströmungswächter GS Typ K mit TAE kombiniert		GS-T	K = GS-Typ
36	Gassicherheitsverteiler GS Typ K mit TAE kombiniert			Der GS am Verteilerabgang kann entfallen, wenn der vorgeschaltete GS am Leitungsanfang (nach HAE / GR) den gleichen Nennwert hat.
37	Gas-Durchlaufwasserheizer		DWH	
38	Gas-Vorratswasserheizer		VWH	
39	Gas-Kombiwasserheizer		KWH	
40	Gas-Heizkessel		HK	
41	Gas-Heizstrahler		HS	
42	Gas-Raumheizer		RH	
43	Gas-Warmlufterzeuger		WLE	
44	Gasherd (auch Gaskocher, Gaskochmulde/Gasbackofen)		H	
45	Gas-Heizherd		HH	
46	Gas-Kühlschrank		KS	
47	Gas-Wärmepumpe		WP	

Nr.	Benennung	Grafisches Symbol	Kurzzeichen	Bemerkungen
48	Gas-Saunaofen		SO	
49	Gas-Wäschetrockner		WT	
50	Gas-Grill		G	
51	Gas-Terrassenstrahler		TS	
52	Gas-Blockheizkraftwerk		BHKW	
53	Erdgastankgerät		ETG	
54	Brennstoffzellenheizgerät		BZ	
55	Gaslaterne (Gasleuchte oder Gasfackel)		L	
56	Dekorative Gasfeuer für offene Kamine		DF	
57	Gas-Klimagerät		KG	
58	Sonstige Geräte		S	z. B. Thermoprozessanlage/Dampfkessel