

Korrektur zu DVGW-Arbeitsblatt W 101 „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser“

Ausgabe März 2021

Bitte beachten Sie folgende Änderungen zu DVGW W 101:2021-03, Abschnitt 6.3,
Tabelle 1, Sachverhalte 3.5 und 5.4 (Seite 24):

Alt:

3.5	Versickerung von Niederschlagswasser von Dachflächen (insbes. aus unbeschichteten Metallen) und Verkehrsflächen mittels oberirdischer Versickerungsanlagen (Anforderungen zur Gefährdungsminimierung regelt Arbeitsblatt DWA-A 138)		++	+
5.4	Errichten, Erweitern, <u>wesentliches</u> Ändern und Betreiben von Lagerstätten für <u> feste organische</u> Düngemittel		+++	++

Korrektur:

		Schutzzone II	Schutzzone III/III A	Schutzzone III B
...
3.5	Versickerung von Niederschlagswasser von Dachflächen (insbes. aus unbeschichteten Metallen) und Verkehrsflächen mittels oberirdischer Versickerungsanlagen (Anforderungen zur Gefährdungsminimierung regelt Arbeitsblatt DWA-A 138)	+++	++	+
...
5.4	Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern und Betreiben von Lagerstätten für feste und flüssige organische Düngemittel	+++	++	++

Alle Korrekturen zum DVGW-Regelwerk können Sie kostenfrei als PDF-Datei unter <https://www.dvgw-regelwerk.de/korrekturen> herunterladen.