

## Beschluss zur Zertifizierung

---

**Beschluss-Nr.:** 5-2006  
**Titel:** Zirkulationsventile für den Stockwerkseinsatz  
**Inhalt:** Abweichende Anforderungen an Zirkulationsventile für den Stockwerkseinsatz bezüglich eines niedrigeren Volumenstroms  
**Beschlussgremium:** W-TK 3.2 Bauteile in der Trinkwasser-Installation  
**Beschlussdatum:** 02.11.2005

**Beschlusstext:**

Stockwerksregulierventile, die abweichend von der VP 554 einen niedrigeren Volumenstrom  $K_{v_{max}}$  aufweisen, können zertifiziert werden, wenn auf dem zugehörigen Zertifikat die Formulierung „nur für den Stockwerkseinsatz zugelassen“ ergänzt wird.

Außerdem muss aus der Einbau- und Betriebsanleitung eindeutig hervorgehen, dass dieses Zirkulationsventil nur für die Stockwerksverteilung zum Einsatz kommen darf.