

Titel: Prüfgrundlagen für WC- und Urinaldruckspüler

Beschluss Nr.: 1-2003

Inhalt: Prüfgrundlagen für WC- und Urinaldruckspüler mit selbsttätigem Abschluss PN 10

Beschlusstext:

Als Prüfgrundlage für WC- und Urinaldruckspüler mit selbsttätigem Abschluss PN 10 ist die DIN EN 12541 "WC- und Urinaldruckspüler mit selbsttätigem Abschluss PN 10" anzuwenden. Weitere Prüfgrundlagen sind das DVGW-Arbeitsblatt W 270 sowie die KTW-Empfehlungen. Zusätzlich ist eine Schallschutzprüfung, Anforderung Klasse 1 oder Klasse 2, durchzuführen. Bezüglich der Übergangsfristen gilt für bestehende Zertifizierungen der 31.12.2004, für neue Zertifizierungen das Inkraftsetzen des Beschlusses durch das TK Bauteile.